



78° Fiera di Orzinuovi MISURE DI SICUREZZA PER GLI ESPOSITORI E I PARTECIPANTI LA MANIFESTAZIONE FIERISTICA

1. Per nessun motivo potrà essere modificato o escluso il funzionamento dei dispositivi di sicurezza o limitata l'accessibilità ai sistemi antincendio;
2. Si dovranno sempre tenere le vie di fuga e le uscite di sicurezza sgombre da materiali o da altri impedimenti che se ne possa ostacolare l'uso;
3. Per quanto riguarda gli impianti elettrici la responsabilità dell'organizzazione è limitata al punto di consegna dell'energia, costituito dalla presa di corrente che verrà messa a disposizione dello stand. Tale presa sarà del tipo industriale, protetta con interruttore magnetotermico differenziale con corrente $I_{dn}=0,03A$ e con conduttore di protezione collegato all'impianto di terra. L'impianto elettrico all'interno dello spazio espositivo, **a valle della presa, sarà a carico e sotto la responsabilità dell'Espositore;**
4. Nel caso siano presenti attrazioni da spettacolo viaggiante (giochi gonfiabili, giostre, ecc.) queste potranno essere installate solo se dotate di codice identificativo secondo il Decreto 18 maggio 2007, da consegnare all'Ufficio Fiera prima della installazione;
5. Le **strutture installate** dovranno essere dotate, a carico dell'Espositore, di **certificato di collaudo** rilasciato da tecnico abilitato e di **dichiarazione di corretto montaggio** da consegnare all'Ufficio Fiera in tempo utile, prima dell'inizio della manifestazione;
6. In presenza di bombole di GPL dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco con prot. n. 3794 del 12.03.2014.
7. Gli espositori alimentaristi che usano olio (es friggitorici) dovranno avere estintori idonei per gli oli (classe F), dichiarando l'eventuale utilizzo e la presenza di estintori idonei all'Ufficio Fiera;
8. Tutti gli impianti e le macchine di competenza dell'Espositore, di qualsiasi genere, installate nel spazio espositivo assegnato saranno realizzati e mantenuti a regola d'arte. L'installazione dei medesimi sarà affidata a personale qualificato che rilascerà, se previsto, dichiarazione di conformità o di corretta posa o certificati di idoneità similari previsti;
9. L'attività dell'Espositore sarà dotata in loco di **almeno un estintore** tipo 21A-113B (corrispondente a **6kg polvere**) o almeno come previsto dalle norme vigenti e adeguato al materiale presente;
10. L'attività dell'Espositore sarà dotata in loco di **almeno un pacchetto di medicazione o una cassetta di primo soccorso** secondo quanto previsto dal DM 388/2003;
11. L'attività dell'Espositore rispetterà i dettami di legge previsti in materia di **tutela della salute e sicurezza dei lavoratori** ivi impegnati ai sensi del **D. Lgs. 81/2008**, per quanto di competenza.
12. Nel caso di somministrazione di alimenti e/o bevande da parte dell'Espositore saranno rispettate le normative vigenti in materia di **sicurezza e igiene alimentare;**
13. Gli **impianti a gas** (metano o gpl), se presenti nello spazio espositivo, saranno realizzati a carico dell'Espositore, secondo le norme UNI, da ditta abilitata e dotati di **dichiarazione di conformità** secondo il DM 37/2008: i tubi del gas rispetteranno la data di scadenza;
14. Gli **apparecchi di cottura**, se presenti, saranno dotati di cappa che convoglia i fumi al di fuori degli stand, oppure saranno realizzate aperture a tutta larghezza in corrispondenza degli apparecchi di cottura fino ad altezza di almeno 1,5 m al di sopra dei bruciatori. Comunque i bruciatori saranno installati ad almeno 0,5 m di distanza dai teli dei padiglioni;
15. Gli **espositori alimentaristi** che usano olio (es friggitorici) dovranno avere estintori idonei per gli oli (classe F);

16. Gli **impianti elettrici** di competenza dell'Espositore saranno realizzati nel rispetto delle Norme CEI e delle prescrizioni di seguito riportate:
- a) **Protezione contro i contatti elettrici**
Tutte le parti in tensione devono essere protette con isolamento inamovibile o racchiuse in custodie che siano apribili solo con attrezzi o chiavi.
Anche dove si usino SELV o PELV (ad esempio impianti di illuminazione a **12V o 24 V** alimentati con trasformatore di sicurezza), si deve prevedere in ogni caso una protezione costituita da un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per un minuto oppure da involucri aventi grado di **protezione almeno IP20**. Gli impianti soggetti al rischio di pioggia dovranno avere grado di protezione almeno IP44;
 - b) **Protezione contro le sovracorrenti**
Tutti i **circuiti devono essere protetti contro** le sovracorrenti (**sovraccarichi e cortocircuiti**) mediante adeguati dispositivi di protezione installati all'origine del circuito;
 - c) **Protezione contro l'incendio**
Gli **apparecchi** di illuminazione, e altri apparecchi utilizzatori **con alte temperature superficiali**, oltre che essere **protetti meccanicamente** devono essere disposti **lontano da materiali combustibili** in modo da impedire che possano venire in contatto con essi;
 - d) **Connessioni elettriche**
In genere non devono venire effettuate giunzioni nei cavi, salvo quelle necessarie per realizzare derivazione da circuiti. Quando realizzate, esse devono essere effettuate utilizzando dispositivi di connessione idonei. È **vietato** realizzare le giunzioni con semplice legatura dei conduttori e **nastro isolante**: tutte le connessioni dovranno essere effettuate con idonei morsetti;
 - e) A ogni spina non deve essere collegato più di un cavo e **non è ammesso l'uso di adattatori e multipli**: sono ammesse prese multiple del tipo a "ciabatta" solo se provviste del marchio italiano di qualità IMQ o di altro marchio di qualità equivalente riconosciuto negli stati dell'Unione Europea;
17. Ogni Espositore dovrà essere dotato di un **estintore proprio**;
18. E' vigente **il divieto di fumo** all'interno dell'area della manifestazione fieristica.

Tali disposizioni saranno verificate in sede di sopralluogo da parte della Commissione Comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo;

Ad integrazione delle presenti misure di sicurezza si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito del Comune di Orzinuovi nella sezione dedicata alla 78° Fiera di Orzinuovi, nello specifico:

1. Circolare dei Vigili del Fuoco n. 3794/2014,
2. GPL: Indicazioni per la sicurezza.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto sopra indicato, informando che l'Amministrazione Comunale di Orzinuovi declina ogni responsabilità per incidenti a terzi che potessero verificarsi in conseguenza del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute pubblica.